



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
644099 г. Омск, ул. Интернациональная, 41 тел.: 25-65-16, факс: 25-65-16  
E-mail: [kia@ugps.omsk.su](mailto:kia@ugps.omsk.su)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Октябрьского АО г. Омска

(наименование органа государственного контроля (надзора))  
644021 г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 281 тел./факс 46-49-33  
E-mail: [ogpnoao@ugps.omsk.su](mailto:ogpnoao@ugps.omsk.su)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

### **ПРЕДПИСАНИЕ № 89/1/1-4**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Бюджетному учреждению дополнительного образования города Омска «Специализированная  
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 25»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнении распоряжения главного государственного инспектора Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору подполковника внутренней службы А.В. Табаченко от «10» апреля 2019 года № 89, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 часов 00 минут 07 мая 2019 года по 10 часов 00 минут 23 мая 2019 года проведена плановая проверка государственным инспектором Октябрьского АО г. Омска по пожарному надзору, старшим лейтенантом внутренней службы Поделец Максимом Сергеевичем территории и помещений бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 25» осуществляющего свою деятельность на объекте, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Пархоменко, 7

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 25» Цильке Натальей Григорьевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
89/1/1-1	стропила и обрешетка кровли здания не подвержена обработке огнезащитным составом	(ч. 5, 6 ст. 52, ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.	01.05.2020	

		<i>Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 5.4.5 СП 2.13130.2012)</i>		
89/1/1-2	<i>при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не выполняется блокирование системы вентиляции, а именно не происходит ее отключение при получении сигнала «пожар» от системы автоматической пожарной сигнализации</i>	<i>(ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009, п. 6.24 СП 7.13130.2013)</i>	01.05.2020	
89/1/1-3	<i>двери помещения архива на 2 этаже не выполнены противопожарными 2-го типа</i>	<i>(ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 СП 4.13130.2013)</i>	01.05.2020	
89/1/1-4	<i>лестничная клетка не отделена от примыкающих коридоров с пределом огнестойкости REI 90 с установкой двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах</i>	<i>(ч. 1,2 ст 53, ч. 2 ст. 87, ч. 19 ст. 88, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009)</i>	01.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Октябрьского АО г. Омска

по пожарному надзору Поделец М.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«23» мая 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

директор бюджетного учреждения дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 25» Цильке Наталья Григорьевна

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» мая 2019 г.

(подпись)